



SIMBOLOGIA

	COLUNA, PILAR
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 4KG
	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6kg
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L
	HIDRANTE SIMPLES
	ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)
	VÁLVULA DE GOVERNO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)
	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
	GRUPO MOTO GERADOR
	BARRA ANTIPÂNICO
	BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DAS ZIP LINES
	CAIXA DE HIDRÁULICA DOS PAVS A/B/C (ÁGUA + DESAGUE)
	CAIXA DE HIDRÁULICA DOS PAVS A/B/C (MESTRA DESAGUE)
	CAIXA DE HIDRÁULICA DOS PAVS D/E 35CM X 35CM (APENAS DESAGUE)
	CAIXA DE HIDRÁULICA DOS PAVS D/E 35CM X 35CM (ÁGUA + DESAGUE)
	CAIXA DE HIDRÁULICA DOS PAVS D/E 60CM X 60CM (MESTRA DESAGUE)
	CAIXA DE HIDRÁULICA DOS PAVS F/G (ÁGUA + DESAGUE)
	DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS
	PONTO DE ESGOTO EXTERNO
	GRELHA DE AR CONDICIONADO NO TETO
	TERMOSTATO AC JUNTADO AO PILAR A 1,30m DO PISO
	PASSARELA METÁLICA
	ÁREA NÃO PERMITIDA PARA OCUPAÇÃO DOS STANDS

- ### NOTAS:
- EXTINTORES LOCADOS NA PAREDE.
 - O SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS SERÁ ACIONADO PELO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME.
 - HIDRANTES: MANG. = 38mm (2 PÇ DE 15m) REQUINTE = 16m.
 - CAIXAS HIDRANTES (PAVS A / B / C): 90cm(ALT.) x 60cm(LARG.) x 18cm(PROF.). Distância do piso de 60cm (PARTE INFERIOR DA CAIXA).
 - CAIXAS HIDRANTES (PAVS D / E): 90cm(ALT.) x 60cm(LARG.) x 30cm(PROF.). Distância do piso de 60cm (PARTE INFERIOR DA CAIXA).
 - AS BOTOEIRAS ESTÃO A 120cm DO PISO.
 - OS AVISADORES SONOROS TIPO SIRENE, ESTÃO A 290cm DO PISO.
 - Pé direito: Halls A/B/C/D - 8m (até duto do ar) - 12m (até o forro).
Hall E - 8m (até duto do ar) - 7,5m (até o trilha) - 12m (até o forro).
Halls F/G - 8,3m (até duto do ar) - 7,3m (até o trilha) - 12m (até o forro).
Halls F/G (parte baixa) - 3,50m (até o forro).
Foyers de entrada A/B/C - 4,20m.
Foyers de entrada D/E - 8,45m.
Foyers de entrada F/G - 8,80m.
Mezanino (SALAS 4 A 9) - 3,45m; Forro do Foyer = 3,45m; Interligação - 2,40m.
Mezanino (SALAS 10 A 15) - 3,00m; Forro do Foyer = 2,70m.

NOTA: "PLANTA SUJEITA A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO"